

Elektritööd | abihoone elektrikaabli paigaldus ja elektritööd

- Abihoone mõõtmed 5,3x4 m
- Nõuete täpsustamine (kaabli ristlõige, ühendused, elektritarvitid jms), projekti tegemine
- Kaabli jaoks kraavi kaevamine (u 15 m, vt joonist) nõuetekohasele sügavusele st 70 cm
- Elektrikaabli ja kõri nõuetekohane paigaldus
- kaabli paigaldamine elamu välisseinale ja ühendamine elamu elektrikilbis
- kaabli paigaldamine abihoone välisseinale
- abihoonesse sobiva elektrikilbi paigaldamine
- kaitselülite paigaldamine elektrikilbis
- vajalike läbiviikude tegemine (abihoone sein)
- abihoone välisseinale kahe ilmastikukindla pistikupesa paigaldamine tööriistade kasutamiseks (saag, muruniitja jms), nende toide abihoone sees olevast paigaldatavast kilbist
- abihoone sisesed vajalikud elektritööd ja kasutuselevõtmine:
 - o pistikupesade paigaldus (2 tk)
 - o lülitite paigaldus (2 tk)
 - o elektriboileri (1,5 kW) ühendamine kilbiga, boiler on paigaldatud!
 - o elektriradiaatori (2 x 0,5 kW) paigaldus
 - o valgustite paigaldus ja ühendamine (3 valgustit on paigaldatud, vajalik ühendada harukarbist kilbini), lisaks vajalik 2 seinavalgustit
 - o juhtmete, harukarpide jms vajaliku paigaldus

PS! Paigadus on pinnapealne, sise- ja välissein on laudadest!