

LÖIGE 1-1

PÕRAND (VT. AR-OSA)
R/BET 80mm,C20/25 ARMEERITUD 8/8/150/150
VÄLISSEINTE ÄÄRDE DEF. VUUK 10mm
RADOONITÖKKEKILE
EPS 100 -200mm.
Tih. KILLUSTIK - 100mm
TAGASITÄIDE TIHENDATUD MINERAALSET
PINNAST (MITTE SAVI SISALDAVAT)

HÜROISO.
BIPOL VÖI ANALOOG

$\pm 0,00$

COL. 190

TAIS. BET. C20/25
ARM. d10 s.600

2d8A500c
s.400

VS-

(VT. AR-OSA)

BETOON C30/37 XC4,XF1 90mm.
(või Columbia kivi 90mm)

8/8/200/200

L-ARM. d8A500c L=350+100 s.400/400
(ROOSTEVABA)

VIIMISTL. VT. AR-OOSA

COL. KIVI 190
TÄIS. BET. C20/25

2d8A500C
s.200 KUNI ±0,00

d8A500c L=550 s.200

200

d12 A500c L=500 s.400

PUURIDA VUNDAMENDI
SISSE 100mm

STYROX 100 mm

Kalle 1:20
kuni 1m. hoonest eemale

võõphüdrolisatsioon

EPS120R 150mm

-1,40

5 d12 A500c

VALATUD VUND.C20/25
b=200

TIHEND KILLUSTIKALUS 100mm