LÕIGE 2-2


PÕRAND (VT. AR-OSA)
R/BET 80mm,C20/25 ARMEERITUD 8/8/150/150
VÄLISSEINTE ÄÄRDE DEF. VUUK 10mm
RADOONITÕKKEKILE
EPS 100 -200mm.
Tih. KILLUSTIK - 100mm
TAGASITÄIDE TIHENDATUD MINERAALSET
PINNAST (MITTE SAVI SISALDAVAT)
PESTUD
GRANIITKILLUSTIK (frakts. 5-12)
geotekstiil 1x
tihendatud pinnas
Kalle 1:20
kuni 1m. hoonest eemale
TC100 s.600
HÜROISO.
BIPOL VÕI ANALOOG
±0,00
TU100
AVA KOHAL
-LAUDIS 27x144
-PUIT 75x150 s.600mm
-0,02
BET. C25/30
SBS
150
4 d16A500c
R1 d8 s.150
150
PVC TORU d150
BET. C20/25
COL. KIVI 190
TÄIS. BET. C20/25
150
4 d 12A500c
S. max 2500 L=1100
STYROX 100 mm
2d8A500C
s.200 KUNI ±0,00
võõphüdrolisatsioon
EPS120R 100mm+50mm
d8A500c L=550 s.200
200
-1,40
190
150
600
5 d12 A500c
d12 A500c L=500 s.400
PUURIDA VUNDAMENDI
SISSE 100mm
VALATUD VUND.C20/25
b=200
TIHEND KILLUSTIKALUS 100mm