

Välisgaasiseadmete ja materjalide loetelu					
Pos.	Nimetus	Mark	Ühik	Hulk	Märkus
1	RMA majaühenduselement DN25		tk	1	
2	Tehaseisoleeritud terasest element DN25, koos teras/PE üleminekuga		tk	1	
3	Kuulkraan DN25 (keevitav)		tk	1	
4	Terastoru Ø33,7x3,2		m	0,5	
5	Plasttoru Ø32x3		m	8	
6	Kollane mäkelint		m	9,5	
7	Impulssjuhe		m	12	
8	Elektrikeevis muhv Ø32		tk	2	

Sisegaasiseadmete ja materjalide loetelu					
Pos.	Nimetus	Mark	Ühik	Hulk	Märkus
1	Gaasi kütteseade Q=24kW; Gmaks=2,6nm ³ /h; Pnom=20mbar		kompl	1	
2	Membraan gaasiarvesti	G-4	tk	1	
4	Filter DN20		tk	1	
5	Kuulkraan DN25 (RMA osa)		tk	1	
6	Kuulkraan DN20		tk	1	
7	Vasktoru Ø22x1		m	2	
8	Terasest üleminek Ø33,7-26,9		tk	1	

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV
		Projekti nimetus:	Stadium:
		TEE 17 GAASIVARUSTUS	Tööprojekt
		Objekti asukoht:	Töö nr:
		: 17, VIIMSI VALD, HARJUMAA	
VASTUTAV SPETSIALIST		Joonise nimetus:	Joonise nr:
PROJEKTEERIJ		MATERJALIDE LOETELU	SP
PROJEKTEERIJ		Tellij:	Moot: